



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967

THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)
The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)

Perakuan Kelayakan
PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)		5/09/2025
Nama Pemunya/Penduduk		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Alamat Pos		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA 76100, DURIAN TUNGGAL, MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa Pengandung Tekanan Tak Berapi tuan telah saya periksa pada		6/06/2024
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG 1379 kilo pascal
Butir-butir tentang Pengandung Tekanan Tak Berapi	No Pendaftaran	MK-PMT-4282
	Nama Pembuat	MODERN PRECISION SDN. BHD.
	No.Pembuat	GH31H 312
	Perihal	HORIZONTAL AIR RECEIVER TANK
	Isian Padu	0.31 meter padu
	Tekanan yang membolehkan injap keselamatan dijalankan	KELUMPANG 1379 kilo pascal
	Kedudukan	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/11/00/1071) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA

* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan Pengandung Tekanan Tak Berapi di atas tidak dilanggar.

(Signature)



Tarikh 11/06/2024

WAN MOHD FIRDAUS BIN WAN IDRIS
Pemeriksa Kilang Dan Jentera



* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarikh telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarikh .