



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan

BEJANA TEKANAN

Perakuan ini adalah sah sehingga		20/01/2027
Nama Pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/07/00/957)
Alamat surat menyurat pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS INDUK, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA 75450 AYER KEROH MELAKA
Nama Penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/07/00/957)
Alamat surat menyurat penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS INDUK, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA 75450 AYER KEROH MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada		21/10/2025
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG 1500.00 kilopascal
Butir-butir tentang jentera bejana tekanan	Nombor Pendaftaran	MK-PMT-155421
	Perihal	(T02) AIR VESSEL
	Nama Pengilang	AIR COM (ZHEJIANG) GENERAL EQUIPMENT
	Negara Pengilang	CHINA
	Nombor Siri	1061846
	Kapasiti	0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	KELUMPANG 1500.00 kilopascal
	Lokasi	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/07/00/957) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS INDUK, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA, 75450 AYER KEROH, MELAKA



Pengesahan Dokumen

Tarikh	21/10/2025
--------	------------

t.t



SUHAIMI BIN SALIM
Pemeriksa Kilang Dan Jentera

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik