



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan

BEJANA TEKANAN

Perakuan ini adalah sah sehingga		06/04/2027
Nama Pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/07/00/957)
Alamat surat menyurat pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS INDUK, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA 75450 AYER KEROH MELAKA
Nama Penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/11/00/1071)
Alamat surat menyurat penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada		07/01/2026
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG 1034/-100 kilopascal
Butir-butir tentang jentera bejana tekanan	Nombor Pendaftaran	MK-PMT-3736
	Perihal	(T02) VERTICAL AIR RECEIVER/VACUUM TANK
	Nama Pengilang	YUEN FEE (WAN SOON) ENG. SDN. BHD.,
	Negara Pengilang	MALAYSIA
	Nombor Siri	YF/10/929
	Kapasiti	0.5 meter padu
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	KELUMPANG 1034/-100 kilopascal
	Lokasi	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/11/00/1071) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA



Pengesahan Dokumen

Tarikh	19/01/2026
--------	------------

t.t



SITI FATIMAH BINTI TALIB
Pemeriksa Kilang Dan Jentera