



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan

BEJANA TEKANAN

Perakuan ini adalah sah sehingga		06/04/2027
Nama Pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/11/00/1071)
Alamat surat menyurat pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA
Nama Penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/11/00/1071)
Alamat surat menyurat penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA 76100 DURIAN TUNGGAL MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada		07/01/2026
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG 840 kilopascal
Butir-butir tentang jentera bejana tekanan	Nombor Pendaftaran	MK-PMT-3965
	Perihal	(T02) HORIZONTAL CYLINDER MOVABLE
	Nama Pengilang	XIAMEN EAST ASIA MACHINEY CO. LTD
	Negara Pengilang	CHINA
	Nombor Siri	J0709131
	Kapasiti	0.1 meter padu
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	KELUMPANG 840 kilopascal
	Lokasi	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/11/00/1071) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, KAMPUS TEKNOLOGI, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA



Pengesahan Dokumen

Tarikh	19/01/2026
--------	------------

t.t



SITI FATIMAH BINTI TALIB
Pemeriksa Kilang Dan Jentera

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik