



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994

Perakuan Kelayakan

BEJANA TEKANAN

Perakuan ini adalah sah sehingga		06/04/2027
Nama Pemunya		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/16/22/1765)
Alamat surat menyurat pemunya		FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (MAKMAL ROBOTIK), NO 1, JALAN TU 43, TAMAN TASIK UTAMA, MELAKA 75450 AYER KEROH MELAKA
Nama Penghuni		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/16/22/1765)
Alamat surat menyurat penghuni		FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (MAKMAL ROBOTIK), NO 1, JALAN TU 43, TAMAN TASIK UTAMA, MELAKA 75450 AYER KEROH MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa bejana tekanan tuan telah saya periksa pada		07/01/2026
dan saya berpuas hati yang ia boleh dikendalikan pada tekanan yang tidak lebih daripada		KELUMPANG 1080 kilopascal
Butir-butir tentang jentera bejana tekanan	Nombor Pendaftaran	MK-PMT-5817
	Perihal	(T02) AIR RECEIVER TANK
	Nama Pengilang	NISHISHIBA ELECTRIC CO,LTD
	Negara Pengilang	JAPAN
	Nombor Siri	151883012
	Kapasiti	0.13 meter padu
	Tekanan yang membolehkan peranti pelepas tekanan dijalankan	KELUMPANG 1080 kilopascal
	Lokasi	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (MK/16/22/1765) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (MAKMAL ROBOTIK), NO 1, JALAN TU 43, TAMAN TASIK UTAMA, MELAKA, 75450 AYER KEROH, MELAKA



Pengesahan Dokumen

Tarikh	19/01/2026
--------	------------

t.t



SITI FATIMAH BINTI TALIB
Pemeriksa Kilang Dan Jentera

CATATAN Perakuan ini bukanlah resit untuk apa-apa bayaran
Dokumen ini adalah cetakan komputer dan hanya memerlukan perakuan elektronik